

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Карасукском районе
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г.
632862 г. Карасук, улица Коммунистическая, д.58,
тел: 33-426, факс: 33-475, E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ КГ/000508 от 30.05.2018г.

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая;
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке; договор № 255 от 26.04.2018г.
6. **Наименование объекта:** Вишнёвское МУП ЖКХ;
7. **Адрес объекта:** 632753, Новосибирская область, Купинский р-н, п. Советский, ул. Строительная, д. 2;
8. **Место (адрес) отбора:** водопроводные колонки, краны скважин, Новосибирская область, Купинский р-н, д. Вишневка, д. Киевка, д. Васильевка;
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2023 от 30.05.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе;
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01;
11. **Заключение:**
Пробы воды холодной питьевой из водопроводных колонок, кранов скважин соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, по запаху, цветности, мутности, показателю pH, перманганатной окисляемости, общей жесткости, минерализации (сухому остатку), (протоколы №№ 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2023 от 30.05.2018г.).

Эксперт:



Е. Ю. Козлова.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес: 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA. RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2016 от 30 мая 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Вишнёвское МУП ЖКХ
1.2	Адрес	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 255 от 26.04.2018г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Вишнёвское МУП ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632752, Новосибирская область, Купинский р-н, Вишневка д, кран скважины
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003412.БС.23.05.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объём партии	-
3.8	Объём (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	23 мая 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	23 мая 2018 г. 14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Свистельникова В.А./

Заместитель
Руководителя Испытательного лабораторного центра

(Подпись) /Мальцева Т.Н./
(ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 033292				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	25 мая 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003412.БС.23.05.2018	вода холодная питьевая (скважина)				
	ОМЧ	0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 033293				
Объем (количество) пробы:	1,5				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	30 мая 2018 г.	

Средства измерений: анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 Св. № 250554 от 11.07.2017 до 11.07.2018; фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 347403 от 05.10.2017 до 05.10.2019

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003412.БС.23.05.2018	вода холодная питьевая (скважина)				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	8,88 ± 2,66	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (длина волны - 530 нм)	< 0,58	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	рН	8,78 ± 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	0,92 ± 0,18	<= 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Общая жесткость	0,27 ± 0,05	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	670,6 ± 67,1	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес: 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA. RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2017 от 30 мая 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Вишнёвское МУП ЖКХ
1.2	Адрес	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 255 от 26.04.2018г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Вишнёвское МУП ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632752, Новосибирская область, Купинский р-н, Вишневка д, водопроводная колонка № 5
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003413.БС.23.05.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объём партии	-
3.8	Объём (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	23 мая 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	23 мая 2018 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Свистельникова В.А./

Заместитель
Руководителя Испытательного лабораторного центра

_____ /Мальцева Т.Н./
(Подпись) (ФИО)



Протокол лабораторных исследований
№ 2017 от 30 мая 2018 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 3
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 033285				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.		14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	25 мая 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003413.БС.23.05.2018	вода холодная питьевая (в/к)				
	ОМЧ	15	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул,58				
Номер направления:	ПЗ 033286				
Объем (количество) пробы:	1,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	30 мая 2018 г.	
Средства измерений: анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 Св. № 250554 от 11.07.2017 до 11.07.2018; фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 347403 от 05.10.2017 до 05.10.2019					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003413.БС.23.05.2018	вода холодная питьевая (в/к)				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	7,64 ± 2,29	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (длина волны - 530 нм)	< 0,58	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	рН	8,7 ± 0,1	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	0,98 ± 0,20	<= 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Общая жесткость	0,27 ± 0,05	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	648,8 ± 64,9	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес: 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA. RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2018 от 30 мая 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Вишнёвское МУП ЖКХ
1.2	Адрес	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 255 от 26.04.2018г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Вишнёвское МУП ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Киевка д, кран скважины
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003414.БС.23.05.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объём партии	-
3.8	Объём (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	23 мая 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X: с. ш. ГГ: ММ: СС: Y: в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	23 мая 2018 г. 14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Свиистельникова В.А./

Заместитель
 Руководителя Испытательного лабораторного центра

 (Подпись) /Мальцева Т.Н./
 (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 033296				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	25 мая 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003414.БС.23.05.2018	вода холодная питьевая (скважина)				
	ОМЧ	1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 033297				
Объем (количество) пробы:	1,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	30 мая 2018 г.	

Средства измерений: анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 Св. № 250554 от 11.07.2017 до 11.07.2018;
фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 347403 от 05.10.2017 до 05.10.2019

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003414.БС.23.05.2018	вода холодная питьевая (скважина)				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	13,22 ± 2,64	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (длина волны - 530 нм)	< 0,58	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	рН	8,82 ± 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	0,98 ± 0,20	<= 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Общая жесткость	0,27 ± 0,05	<= 7,0	град. ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	774,8 ± 77,5	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес: 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA. RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2019 от 30 мая 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Вишнёвское МУП ЖКХ
1.2	Адрес	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 255 от 26.04.2018г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Вишнёвское МУП ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Киевка д, водопроводная колонка № 1
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003419.БС.23.05.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объём партии	-
3.8	Объём (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	23 мая 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X: с. ш. ГГ: MM: CC: Y: в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	23 мая 2018 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ Свистельникова В.А./

Заместитель
 Руководителя Испытательного лабораторного центра

_____/Мальцева Т.Н./
 (Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 033287				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.		14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	25 мая 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003419.БС.23.05.2018	вода холодная питьевая	(в/к)			
	ОМЧ	10	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 033288				
Объем (количество) пробы:	1,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.		14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	30 мая 2018 г.	

Средства измерений: анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 Св. № 250554 от 11.07.2017 до 11.07.2018; фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 347403 от 05.10.2017 до 05.10.2019

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003419.БС.23.05.2018	вода холодная питьевая	(в/к)			
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	13,12 ± 2,62	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (длина волны - 530 нм)	< 0,58	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	рН	8,81 ± 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	0,66 ± 0,13	<= 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Общая жесткость	0,28 ± 0,05	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	843,8 ± 84,4	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес: 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA. RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2024 от 30 мая 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Вишнёвское МУП ЖКХ
1.2	Адрес	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 255 от 26.04.2018г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Вишнёвское МУП ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Советский п, Строительная ул, д. 2 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632753, Новосибирская область, Купинский р-н, Васильевка д, кран скважины
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003420.БС.23.05.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объём партии	-
3.8	Объём (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	23 мая 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лерникова Т. Ф., помощник врача - эпидемиолога; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Есть Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Свистельникова В.А./

Заместитель
 Руководителя Испытательного лабораторного центра

 (Подпись) /Мальцева Т.Н./
 (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 033294				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	25 мая 2018 г.	

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 033295				
Объем (количество) пробы:	1,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	30 мая 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003420.БС.23.05.2018	вода холодная питьевая	(скважина)			
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	7,33 ± 2,20	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (длина волны - 530 нм)	< 0,58	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	рН	8,09 ± 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	0,78 ± 0,16	<= 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Общая жесткость	0,20 ± 0,05	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	716,8 ± 71,7	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес: 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA. RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2023 от 30 мая 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	
1.2	Адрес	
1.3	Цель исследований	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	
2.2	Адрес объекта	
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	
3.2	Наименование	
3.3	Код	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	
3.9	Дата и время отбора	
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	
3.11	Условия доставки	
3.12	Условия отбора проб	
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	
3.15	Нормативный документ на метод отбора	
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Свистельникова В.А./

Заместитель
Руководителя Испытательного лабораторного центра

_____ /Мальцева Т.Н./
(Подпись) (ФИО)



Протокол лабораторных исследований
№ 2023 от 30 мая 2018 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 3
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58			
Номер направления:	ПЗ 033290			
Объем (количество) пробы:	0,5 л.			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.	14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	25 мая 2018 г.

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58			
Номер направления:	ПЗ 033291			
Объем (количество) пробы:	1,5 л.			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 мая 2018 г.	14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2018 г.	Окончание:	30 мая 2018 г.
Средства измерений: анализатор	жидкости, мультитестер, марка не указана			

Средства измерений: анализатор жидкости	МУЛЬТИТЕСТ ИПП-102 Св. № 250554 от 11.07.2017 до 11.07.2018;
фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Св. № 347403 от 05.10.2017 до 05.10.2019	

Дополнительные сведения:

